



Montage und Vorbereitung
siehe 232-853
Reinigungsanleitung
(Druck 1/2 mal
auf Kundendienst)

Druckausdehnungsgefäß

reflex G 100 l

6bar - 120°C

Reflex Winkelmann GmbH
59227 Ahlen

